

Grodzisk Maz. 16.10.2015

Zamówienie nr DT. 272.25.2015

DT. 272.25.2015

1. WWW.pzdgm.pl
2. Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

WYKONANIE CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1503 WE WSI MARYNIN
Numer ogłoszenia: 146683 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. 2013r. poz. 907 ze zm.*) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ:

1. Treść złożonych zapytań:

Pytania:

1. W STWiOR i przedmiarach występuje przepust z rur PVC żebrowanych o średnicy 40 cm zaś na rysunkach oznaczony jest przepust z rur betonowych. Proszę o informację, który wariant jest prawidłowy.
2. Na rysunkach pokazane jest korytko ściekowe posadowione na podsypce piaskowej. Proszę o informację czy wchodzi ono w zakres robót i czy uwzględnić je w przedmiarze, jeżeli tak to na jakiej długości ma się ono znajdować.

2. Wyjaśnienia do złożonych zapytań:

- Ad.1. Należy uwzględnić przepust z rur PVC żebrowanych o średnicy 40 cm – zgodnie z projektem w ciągu realizowanego odcinka chodnika nie występują przepusty z rur betonowych.
- Ad.2. Zgodnie z projektem w ciągu realizowanego odcinka chodnika nie występują korytka ściekowe posadowione na podsypce piaskowej.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
Magdalena Podleśna
mgr inż. Magdalena Podleśna