

Zamówienie nr DT. 43.9.2016

Grodzisk Maz. 29.03.2016

I. WWW.pzdgm.pl

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: **"Przebudowa ul. Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów"**

Numer ogłoszenia: 30591 - 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015r. poz. 2164) przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ:

1. Treść złożonych zapytań:

Pytanie nr 1


W związku z zapisami zawartymi w SST zamówienia dot. nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, proszę o informację czy Zamawiający, zgodnie z zasadą akceptacji rozwiązań równoważnych, dopuszcza do produkcji tych mieszanek użycie lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym, które jak wynika z opinii IBDiM jest rozwiązaniem równorzędnym a nawet przewyższa jakościowo lepiszcza modyfikowane polimerami. Technologia ta spełnia wszystkie wymogi WT-2 2010 oraz Normy przypisane, jest zatem produktem równoważnym. Wyniki badań laboratoryjnych i doświadczenia praktyczne modyfikacji MMA elastomerami wskazują na skuteczność takiej modyfikacji, poprawiając odporność nawierzchni na deformacje trwałe, odporność na spękania niskotemperaturowe oraz obniżenie emisji hałasu nie zwiększając kosztów produkcji MMA. W załączeniu przesyłam opinie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o stosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych w budownictwie drogowym.

2. Wyjaśnienia do złożonych zapytań:

Ad. 1.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązań równoważnych w zakresie użycia do produkcji mieszanki lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowym.

Odpowiedź na pytanie, zawarta jest w SIWZ – pkt. 3. Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza stosowania do mieszanki mastyksowo-grysowej SMA kruszyw wapiennych, dolomitowych, granulatu asfaltowego i dodatków. W Dokumentacji projektowej – załącznik nr 9A do SIWZ - rys. 3.01.PAB – Przekroje normalne, wskazano jednoznacznie, że należy zastosować mieszankę mastyksowo-gryśową SMA 11 PMP 45/80-55, która została opisana w załączniku nr 9B do SIWZ –TOM 2_2 STWiOR Branża drogowa – wersja I – str. 113.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg

mgr inż. Magdalena Popleśna